

# 위생안전기준 인증서

- 1. 인증 번호 : KCW-2012-0134
- 2. 제조 업체명 : 대풍건설
- 3. 대표 자 : 김제현
- 4. 본 사 주 소 : 서울특별시 성동구 아차산로7길 44
- 5. 공장 소재지 : 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 15
- 6. 제 품 명 : 부단수 제수밸브
- 7. 종류, 등급 또는 호칭 : 제2호 참조
- 8. 용 도 : 일반 수도용 자재

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 인증서를 발급한 제품입니다.

2012년 04월 25일



인증번호 : KCW-2012-0134

인증기업명 : 대풍건설

출력일 : 2019년 01월 24일

출력자 : 위생안전인증팀 (IP:210.182.239.131)

<종류, 등급 또는 호칭>

종류·등급 및 호칭		
종류 및 등급	호칭(mm)	물접촉 주요재질
주철용	80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500	-몸통 : 구상흑연주철 -부시 : 구리합금(청동) -밸브디스크 : EPDM+구상흑연주철+액상에폭시수지
강관용		-내면도장 : 분체에폭시수지 -밸브대 : 스테인리스 -칼라 : 구리합금(청동)
VP용		-밸브대너트 : 구리합금(인청동) -드레인니플 : 스테인리스 -패킹 : EPDM -밸브대 오링 : NBR
※ 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 `위생안전기준`에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유의 성능, 기능, 효과에 대해 인증을 한 것은 아닙니다.		
※ 본 인증제품을 「수도법」 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품이 「수도법 시행령」 제24조의2 제1항에 해당하는지 확인하시기 바랍니다.		
※ 본 제품이 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.		

<변경사항>

연월일	내용	확인
2019.01.17	1. 정기검사 통과 - 대상 : '17.01.19 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '20.11.19 까지	2019년 제1차 인증심의위원회(2019.01.17)
2017.01.19	1. 정기검사 통과 - 대상 : '14.11.20 인증사항('15.05.21 인증사항 포함) - 다음 정기검사 신청기한 : '18.11.19 까지	제80차 인증심의위원회(2017.01.19)
2015.05.21	1. 인증범위 추가 - 호칭추가(주철용, 강관용, VP용) : 450mm	제59차 인증심의위원회(2015.05.21)
2014.11.20	1. 정기검사 통과 - 대상 : '12.4.25 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '16.11.19 까지	제53차 인증심의위원회(2014.11.20)
2014.03.13	1. 공장주소 변경 - 서울특별시 성동구 아차산로7길 44(성수동2가, 대풍빌딩2층) → 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 15	2014.02.21 현장평가

<행정처분사항>

연월일	내용	확인
행정처분이 없습니다.		