

(앞쪽)

수도용 자재와 제품의 적합인증


1. 인증번호 : 제KIWATEC-CP-2014-123호
2. 제조업체명 : 대풍건설
3. 대표자성명 : 김 제 현
4. 공장(사업장)소재지 : 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 15
5. 인증제품
 - 가. 적합표준명 : 무단수 제수밸브
 - 나. 표준번호 : -
 - 다. 종류·등급·호칭 : 별지참조
6. 인증유효기간 : 2018.05.30 ~ 2020.05.29

「수도법 시행령」 제24조의2 제1항 제7호 및 「환경부 고시 제2016-172호」, 「수도용 자재와 제품의 적합 인증제도 운영요강」 제22조제6항의 규정에 의하여 적합인증 제품임을 인증합니다.

2014 년 5 월 30 일



한국물기술인증원



<종류 · 등급 및 호칭>

종류 · 등급 (호칭압력)	호칭지름(A)	비고
10 K	80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500	※ 사용재료 - 몸통 : GCD450-10 - 밸브대 : STS410, STS420J2 - 패킹 : 1종1호 경도70 (EPDM)

<변경사항>

년 월 일	내 용	확 인
2015.08.27	호칭추가 (450 A)	심의위원회 (2015.08.27)
2016.08.26	정기심사 (인증유효기간 : 2016.05.30 ~ 2018.05.29)	심의위원회 (2016.08.26)
2019.01.24	정기심사 (인증유효기간 : 2018.05.30 ~ 2020.05.29)	인증위원회 (2019.01.24)

<행정처분사항>

년 월 일	내 용	확 인